



## Einbauanleitung

Zertifizierung nach:

DIN EN ISO 9001:2008

DIN EN ISO 14001:2005

### HANDABSPERRVENTILE NW 6

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Type: HVD 6/HDK 6        | Durchgangsausführung, Bördel               |
| Type: HVDL 6/HDLK 6      | Durchgangsausführung, Löt                  |
| Type: HVBL 6/HBLK 6      | Durchgangsausführung Bördel x Lötanschluss |
| Type: Sonderventile NW 6 | Durchgangsausführung z.B. G1/2 x Bördel    |

#### ALLGEMEINES

- Geeignet für Kältemittel nach EN 378-1 (2008) DGRL 97/23/EG Fluidgruppe 2 außer NH<sub>3</sub>
- Stopfbuchslos dichtendes Absperrventil für Kälteanlagen
- Anschlussgrößen Ø 6 mm Kupferrohr
- Zulässiger Prüfdruck/ Betriebsdruck bis **60 bar**
- **Temperaturbereich/Druckbereich -50 bis -10°C ( PS 45 bar) , -10 bis 140°C (PS 60 bar)**
- Der Kegel und die 3fach-Membran können als Verschleißteile ausgetauscht werden.
- Zusätzliche Spindel-Rückdichtung bei ganz geöffnetem Ventil. **Nur vollgeöffnet und geschlossen einsetzen !**

**Einbaulage beliebig.** Durchflussrichtung vorzugsweise, so dass im abgesperrten Zustand der jeweils höhere Druck den Kegel-Schließdruck unterstützt.

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HANDRAD AUSFÜHRUNG</b>   | mit separater Spindelabdichtung, robustes Handrad aus Metall                                |
| <b>KAPPENAUSFÜHRUNG (K)</b> | mit plombierbarer Verschlusskappe über der Spindel                                          |
| <b>LÖTAUSFÜHRUNG (L)</b>    | Bei fachgerechtem Einlöten des Ventils ist es nicht erforderlich, die Innenseite auszubauen |

Kein Garantieanspruch bei unsachgemäßer Handhabung z.B. falsche Löttechnik, Demontage, Montage des Ventils

Armaturenwerk Altenburg GmbH  
Am Weißen Berg 30  
04600 Altenburg

Telefon: 03447/8930  
Telefax: 03447/81110  
Email: [info@awa-armaturenwerk.de](mailto:info@awa-armaturenwerk.de)

2015



## Einbauanleitung

Zertifizierung nach:

DIN EN ISO 9001:2008

DIN EN ISO 14001:2005

### HANDABSPERRVENTILE NW 6

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Type: HVD 6/HDK 6        | Durchgangsausführung, Bördel               |
| Type: HVDL 6/HDLK 6      | Durchgangsausführung, Löt                  |
| Type: HVBL 6/HBLK 6      | Durchgangsausführung Bördel x Lötanschluss |
| Type: Sonderventile NW 6 | Durchgangsausführung z.B. G1/2 x Bördel    |

#### ALLGEMEINES

- Geeignet für Kältemittel nach EN 378-1 (2008) DGRL 97/23/EG Fluidgruppe 2 außer NH<sub>3</sub>
- Stopfbuchslos dichtendes Absperrventil für Kälteanlagen
- Anschlussgrößen Ø 6 mm Kupferrohr
- Zulässiger Prüfdruck/ Betriebsdruck bis **60 bar**
- **Temperaturbereich/Druckbereich -50 bis -10°C ( PS 45 bar) , -10 bis 140°C (PS 60 bar)**
- Der Kegel und die 3fach-Membran können als Verschleißteile ausgetauscht werden.
- Zusätzliche Spindel-Rückdichtung bei ganz geöffnetem Ventil. **Nur vollgeöffnet und geschlossen einsetzen !**

**Einbaulage beliebig.** Durchflussrichtung vorzugsweise, so dass im abgesperrten Zustand der jeweils höhere Druck den Kegel-Schließdruck unterstützt.

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HANDRAD AUSFÜHRUNG</b>   | mit separater Spindelabdichtung, robustes Handrad aus Metall                                |
| <b>KAPPENAUSFÜHRUNG (K)</b> | mit plombierbarer Verschlusskappe über der Spindel                                          |
| <b>LÖTAUSFÜHRUNG (L)</b>    | Bei fachgerechtem Einlöten des Ventils ist es nicht erforderlich, die Innenseite auszubauen |

Kein Garantieanspruch bei unsachgemäßer Handhabung z.B. falsche Löttechnik, Demontage, Montage des Ventils

Armaturenwerk Altenburg GmbH  
Am Weißen Berg 30  
04600 Altenburg

Telefon: 03447/8930  
Telefax: 03447/81110  
Email: [info@awa-armaturenwerk.de](mailto:info@awa-armaturenwerk.de)

2015